



C.I.F.: B-23698467
Polígono Industrial «Los Olivares» - C/ La Iruela, 6- 23009 JAÉN
Teléfonos: 953 280 040 - 953 886 886
www.adlaboratorioyconsultoria.com
info@adlaboratorioyconsultoria.com



CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA
DIRECCION:
LOCALIDAD: ALBANCHEZ DE MÁGINA, JAÉN

ASUNTO: ANALISIS DE CONTROL.

REF. LABORATORIO: 7177.17 FECHA RECEPCION MUESTRA: 13/02/17
REF. CLIENTE: DEPÓSITO ARCO

INFORME

LAS DETERMINACIONES QUE SOBRE LA CITADA MUESTRA SE HAN REALIZADO, ARROJAN LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

Table with 4 columns: Parameter, VALOR MAXIMO, RESULTADO, MÉTODO. Rows include OLOR, SABOR, COLOR, TURBIDEZ, CONDUCTIVIDAD, pH, AMONIO, E. COLI, COLIFORMES, AEROBIOS A 22°C, C. PERFRINGENS, and CLORO R. LIBRE.

COMENTARIOS: Se trata de un agua APTA para consumo humano, según el R. D. 140/2003 de 7 de Febrero, en relación a los parámetros ensayados.

AD LABORATORIO Y CONSULTORIA, S.L.L.
Polg. Los Olivares C/ La Iruela nº 6
23009 JAÉN
C.I.E.: B-23698467

JAEN 17-02-17

MANUEL ALCANTARA
DIRECTOR TECNICO